

処理施設の維持管理に関する記録（2025年度）

（ 焼却施設）

焼却量（t）

品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
木くず	92	90	91	92	80	95	90	80	85	90	95	90	1070
紙くず	21	17	17	20	16	21	18	25	22	16	20	26	239
繊維くず	3	2	2	1	1	1	10	2	13	5	2	7	49
上記の混合物	10	29	20	22	20	30	30	25	30	35	30	28	309
合計	126	138	130	135	117	147	148	132	150	146	147	151	1667

連続測定に関する事項（燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度）

測定位置	別にある「測定位置図」のとおり。
測定の結果	箕島中間処分場に記録データを保管

ばいじんの除去の実施状況と措置

ばいじん除去実施状況	毎週の週初めに、サイクロン及び冷却器下部のばいじんの除去を実施。
	煙道及び焼却設備は定期点検1回/年に清掃・点検を実施。

排ガス測定分析結果

測定項目	単位	規制値	2025年4月25日測定	2025年11月18日測定
			2025年5月16日結果	2025年12月22日結果
燃焼ガス温度	℃	800	8 5 0 以上	8 5 0 以上
サイクロン入り口温度	℃	2 0 0 以下	186	172
排ガス温度	℃	2 0 0 以下	185	171
ダスト濃度	g / m3N	0.25	0.031	0.02
窒素酸化物	ppm	2.161	56	76
硫黄酸化物	m3N/h		0.12	0.69
塩化水素	m g / m3N	700	94	220
水銀濃度	μ g / m3	50	0.85	7.4
一酸化炭素濃度	ppm	100	15	12
酸素濃度	%		12.2	9.8
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	10		1.4

処理施設の維持管理に関する記録（2026年度）

（ 焼却施設）

焼却量

品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
木くず	85	95	90	91	88								
紙くず	20	17	16	15	14								
繊維くず	2	5	3	3	3								
上記の混合物	26	20	21	20	18								
合計	133	137	130	129	123								

連続測定に関する事項（燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度、排ガス中一酸化炭素濃度）

測定位置	別にある「測定位置図」のとおり。
測定の結果	箕島中間処分場に記録データを保管

ばいじんの除去の実施状況と措置

ばいじん除去実施状況	毎週の週初めに、サイクロン及び冷却器下部のばいじんの除去を実施。
	煙道及び焼却設備は定期点検1回/年に清掃・点検を実施。

排ガス測定分析結果

測定項目	単位	規制値	2026年5月14日測定	
			2026年5月11日結果	
燃焼ガス温度	℃	800	850以上	
サイクロン入り口温度	℃	200以下	193℃	
排ガス温度	℃	200以下	192℃	
ダスト濃度	g/m3N	0.25	0.029	
窒素酸化物	ppm		62	
硫黄酸化物	m3N/h	2.161	0.2	
塩化水素	mg/m3N	700	110	
水銀濃度	μg/m3	50	15	
一酸化炭素濃度	ppm	100	13	
酸素濃度	%		9.3	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	10		